

Dotyczy: Odporności ogniowej NRO dla dachów płaskich

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 6 września 2000 r. nr 2000/553/WE w przypadku zastosowania jednego z poniższych rodzajów pokrycia dachowego:

- Luźno położony żwir o grubości min. 50 mm lub gramaturze > 80 kg/m² (minimalny rozmiar ziaren 4 mm, maksymalny 32 mm);
- Piasek/cement rozłożone na grubość co najmniej 30 mm;
- Płyty kamienne lub mineralne grubości co najmniej 40 mm;

wyroby na pokrycia dachowe (i/lub materiały), które mogą być uznane za spełniające wszystkie wymogi odnośnie do „odporności na ogień zewnętrzny” bez potrzeby przeprowadzenia badań, pod warunkiem zgodności z przepisami krajowymi w sprawie projektowania i wykonywania robót budowlanych.

Ponadto zgodnie z „Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dział VI „Bezpieczeństwo pożarowe” §219 pkt 1 „Przekrycie budynku o powierzchni większej niż 1.000 m² powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15 ”.

Powyższy zapis oznacza, iż dachy o powierzchni mniejszej niż 1000 m² nie muszą spełniać wymogów nierozprzestrzeniania ognia.

Z poważaniem,
Soprema Polska Sp. z o.o.

Dariusz Kaziński
Kierownik Działu Wsparcia
Technicznego i Posprzedażowego